FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 30

Dated: 02/02/2024

1. Building Plan Approved

2. Emergency Exit Available

3.

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: ...

Name

Designation

गढवा FSO

Name & Address of Department/ Office: Garhus

To

SECRETARY

OXFORD PUBLIC SCHOOL

ADD- NARAYANPUR, PO + PS-GARHWA, DIST-GARHWA, JHARKHAND -822114

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

^{*} The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

पत्रांक-234/Tech./2024

अविनशमन सेवा मुख्यालय, झारखाण्ड, राँची।

दिनांक-10.01.2024

सेवा में.

ALOK KUMAR SONI, VILL-NARAYANPUR PS-GARHWA DIST-GARHWA, PIN-822114.

ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, गढ़वा स्कूल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति विषय:-प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, गढ़वा स्कूल भवन के अग्नि—सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गढ़वा से कराई गई। उनके ज्ञापांक-510 दिनांक-06.01.2024 के द्वारा समपर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

- 1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
- 2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
- 3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
- 4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
- 5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
- 6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
- 7. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
- 8. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
- 9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
- 10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
- 11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
- 12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
- 13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
- 14. आकरिमक सेवाओं के टेलीफीन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
- 15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-31.12.2024 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM DN: C=IN, O=GOVERNMENT OF JHARKHAND, OU=HOME JAIL AND DISASTER

MANAGEMENI, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f4 31a70, cn=JAGJEEWAN RAM Date: 2024.01.10 14:55:41 +05'30'

(जगजीवन राम)